



OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Kollárova 8, 917 02 Trnava

OU-TT-OSZP2-2015/011797/GI

Trnava 30. 04. 2015

SVP, š. p., OZ Piešťany, Nábřežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany, IČO 36022047 02
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: PŠ, vložka číslo
713/S – „VS Kráľová - povolenie na krátkodobé zníženie hladiny vody pod minimálnu
prevádzkovú hladinu 122, 00 m n. m.“

OBECNÝ ÚRAD DOLNÁ STREDA	
Došlo:	13-05-2015
Číslo: 336/2015	Prílohy:
Vybavuje:	Ukl. znak:

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 60 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) na základe žiadosti a uskutočneného vodoprávneho konania

v y d á v a

prevádzkovateľovi: **SVP, š. p., OZ Piešťany, Nábřežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany**

p o v o l e n i e

na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. j) vodného zákona na krátkodobé zníženie hladiny vody v zdrži VD Kráľová pod minimálnu prevádzkovú hladinu 122,00 m n. m. v termíne od 06. 10. 2015 – 18. 10. 2015.

Účelom vypustenia zdrže je kontrola vykonaných opatrení, ktoré boli uložené spoločnosti Kameňolomy a štrkopieskovne, a. s., Zlaté Moravce rozhodnutím KÚŽP Trnava č. j. AF1/2012/137/GI zo dňa 06. 03. 2012 a listom č. j. OU-TT-OSZP2/025595/GI zo dňa 03. 11. 2014 bol termín na odstránenie zistených nedostatkov predĺžený do 30. 06. 2015.

Harmonogram vypúšťania a plnenia zdrže VS Kráľová

- | | |
|---------------------------|--|
| 06. 10. 2015 o 18,00 hod. | - zahájenie vypúšťania zdrže od kóty 122,00 m n. m. Bpv. (min. prevádzková hladina). Maximálna rýchlosť poklesu hladiny v zdrži 0,06 m za hodinu a 1,5 m za deň. Vyprázdňuje sa množstvo priemerný denný prietok + dlhodobý priemer 153 m ³ . s ⁻¹ . |
| 10. 10. 2015 o 6,00 hod. | - ukončenie vypúšťania zdrže na kóte 117,00 m n. m. Bpv. |