

# O B E C D O L N Á S T R E D A

925 63 Dolná Streda s. č. 650

Číslo: 806/ÚPaSP 1031/2018

V Dolnej Strede, dňa 13.3.2019

**Vec :** Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (IČO: 36 361 518), v zastúpení Enaco, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 3628/49, 949 11 Nitra (IČO: 47 793 091), v zastúpení Ing. Vladimírom Čurgali  
- žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ DS\_OKS\_Sered', Cukrovarská, NNV, TS, NNK “.

## S T A V E B N É P O V O L E N I E

( V E R E J N Á V Y H L Á Š K A )

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (IČO: 36 361 518), v zastúpení Enaco, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 3628/49, 949 11 Nitra (IČO: 47 793 091), v zastúpení Ing. Vladimírom Čurgali, podala dňa 12.09.2018 na Obecný úrad v Dolnej Strede, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ DS\_OKS\_Sered', Cukrovarská, NNV, TS, NNK “, **líniová stavba**, katastrálne územie **Sered'** a katastrálne územie **Dolná Streda**, na umiestnenie ktorej bolo vydané Obcou Dolná Streda rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom 510/ÚPaSP 666/2018, zo dňa 17.10.2018, ktoré rozhodnutie sa stalo právoplatným dňa 30.11.2018.

Obec Dolná Streda, stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a na základe určenia Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy číslo OU-TT-OVBP2-2018/021943/kos/34urč. zo dňa 18.06.2018 prerokoval žiadosť podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti rozhodol takto :

podľa 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

### p o v o ľ u j e

stavbu: „ DS\_OKS\_Sered', Cukrovarská, NNV, TS, NNK “.  
stavebné objekty (SO) a prevádzkové súbory (PS) :

**Stavebné objekty:**

SO 01 NN káblové vedenie,  
SO 02 NN vzdušné vedenie :

PS 01 Transformačná stanica - technológia

pre stavebníka : **Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518**

**líniová stavba,** katastrálne územie **Sereď** a katastrálne územie **Dolná Streda**.

Predložená dokumentácia pre stavebné konanie rieši obnovu zariadení po životnosti a prekládku káblových vedení, pre zabezpečenie vyššej spoľahlivosti a kvality dodávanej elektrickej energie. So stavbou súvisí aj priloženie optokábla, ktorý bude preložený zo starej hrádze rieky Váh do novej v celkovej dĺžke cca 200 m.

**Stavebné objekty:****SO 01 NN káblové vedenie**

V rámci tohto SO je navrhnuté nové NN zemné káblové vedenie typu NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup>, ktoré bude vychádzať z nového NN rozvádzača existujúcej trafostanice TS 0807-015 do nového rozvádzača SR5, ktorý bude umiestnený blízko NN betónového stĺpa č. 29, kábel NN pokračuje ďalej na stĺp č. 26, kde cez skriňu VRIS-k pripojí do NN vzdušnej siete. Trasa kábla z TS najprv povedie cez betónovú plochu a potom vo voľnom teréne pokračuje smerom k hrádzu, v ktorej sa kábel uloží do chráničky, ktorá podkrižuje hrádzu od vzdušnej k návodnej strane podľa vyjadrenia správcu hrádze. Trasa NN kábla po dosiahnutí 0,5 m za korunou od návodnej strany sa lomí a pokračuje súbežne s korunou hrádze až k novému SR rozvádzaču. tento úsek bude realizovaný mikrotunelovaním pričom spolu s NN káblom bude v samostatnej chráničke zatiahnutý aj prekladaný optokábel. Chránička pre uloženie NN kábla mikrotunelovaním – HDPE 110 m/chránička pre optokábel HDPE 40 resp. až 110 podľa požiadavky prevádzkovateľa vlastníka. Pokládka optokábla bude realizovaná súčasne s pokládkou NN kábla, aby nedošlo k opätovnému zásahu do hrádzového telesa. Trasa vo vzdialenosti 0,5 m od okraja koruny hrádze má dĺžku asi 200 m. NN kábel pokračuje do rozvádzača umiestneného na stĺpe č. 29. Z rozvádzača trasa podkrižuje v chráničke asfaltovú cestu a pokračuje v zelenom páse k NN stĺpu č. 28. Na NN stĺpe č. 26 cez skriňu VRIS - k sa NN kábel prepojí s existujúcou NN vzdušnou sieťou, ktorá sa v rámci SO02 zrekonštruuje na NFA2X. V trase NN kábla sa okrem predpokladaného optokábla môže uložiť aj HDPE 40 pre budúce optické siete ZSE resp.- ZSD.

**SO 02 NN vzdušné vedenie**

V rámci tohto SO sa demontuje existujúce NN vzdušné vedenie typu 4x25 Alfe od NN stĺpa č. 24 a č. 29 v celkovej dĺžke 133,2 m a nahradí sa vzdušným vedením typu NFA2X 4 x 95. V úseku medzi stĺpmi č. 24 a č. 26 na namontuje izol. vedenie 2x NFA2X 4x95 v celkovej predpokladanej dĺžke 40,2 m a v úseku medzi stĺpmi č. 26. a č. 29 izol. vedenie NFA24 x98 v celkovej dĺžke 93 m. Na prechodovom stĺpe č. 26 – prechod NN kábla na vzduch sa namontujú obmedzovače prepätia, ktoré sa uzemnia na max. hodnotu 10 ohmov. Prechod sa zrealizuje cez skriňu VRIS. Zvodiče prepätia budú aj v novom rozvádzači v TS 0807-015.

## **PS 01 Technológia TS**

V transformačnej stanici TS 0807-015 sa demontuje existujúci NN rozvádzač a namiesto neho namontuje nový NN rozvádzač – krytím IP 40/20, menovitý prúd do 1000A. počet vývodov podľa požiadaviek prevádzkovateľa. Hlavný istič DTVE – In = 550A. NN rozvádzač sa prepojí s existujúcim uzemnením TS.

### **Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky :**

1. „ DS \_ OKS\_ Sereď, Cukrovarská, NNV, TS, NNK “ sa bude uskutočňovať v katastrálnom území mesta Sereď a obce Dolná Streda, ako líniová stavba. Práce sa budú realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.  
Prípadné zmeny **nesmú** byť vykonané bez predchádzajúceho povolenie stavebného úradu.
2. Stavba bude umiestnená v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby, ktoré vydala Obec Dolná Streda pod číslom 510/ÚPaSP 666/2018, zo dňa 17.10.2018, ktoré rozhodnutie sa stalo právoplatným dňa 30.11.2018.
3. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. „ Pokládku optokábla spol. ENERGOTEL, a.s., požadujeme realizovať súčasne s pokládkou NN kábla pri jednom výkope, aby nedošlo k opätovnému zásahu do telesa ochrannej hrádze “.

Situácia SO01, SO02 pre potreby povoľujúceho orgánu v mierke 1 : 1000 je súčasťou tohto rozhodnutia.

### **Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:**

1. Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante číslo 01241/2018 Pe, Pa zo dňa 18.06.2018:  
S návrhom žiadateľa na územné konanie stavby „ DS \_ OKS\_ Sereď, Cukrovarská, NNV, TS, NNK“, k. ú. Sereď sa súhlasí.
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, oddelenie požiarnej prevencie, číslo ORHZ –GA1– 746-001/2018 zo dňa 12.06.2018:  
Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie DS \_ OKS \_ Sereď, Cukrovarská, NNV, TS, NNK“ s projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.  
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
3. Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo OU-GA-OSZP-2018/007686 zo dňa 18.06.2018:  
Vyjadrenie podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.  
Z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme s projektovou dokumentáciou stavby bez pripomienok.
4. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie číslo OU-GA-OSZP-

2018/012617 zo dňa 12.11.2018:

Súhlas podľa §27 ods. 1 písm. a) vodného zákona:

Súhlas sa vydáva za splnenia týchto podmienok:

1. V súlade s STN 75 2102 Úpravy riek a potokov je stanovené ochranné pásmo hrádze do 10 m od vzdušnej päty a min. 6 m od päty z návodnej strany hrádze.
2. S trasovaním NN kábla súhlasíme. NN kábel od areálu spol. STAVBYT Sereď viesť vo výkope smerom k hrádzi, výkop smerom ku korune hrádze viesť kopírovaním terénu a následné križovanie hrádze riešiť výkopom, s uložením kábla do vodotesnej chráničky v hĺbke 0,7 m pod niveletou koruny hrádze, ktorá bude kopírovať teleso hrádze. Uloženie obidvoch káblov (NN kábel a optokábel ENERGOTEL-u) v samostatných chráničkách, z návodnej strany koruny hrádze, bude 0,5 m od cyklotrasy vo výkope.  
Upozorňujeme, že následný zásyp výkopu je nutné vykonať na pôvodnú objemovú hmotnosť zemin.
3. Pokládku optokábla spol. ENERGOTEL, a. s., požadujeme realizovať súčasne s pokládkou NN kábla pri jednom výkope, aby nedošlo k opätovnému zásahu do telesa ochrannej hrádze.
4. Pri prechode z podzemného vzdušného na vzdušné vedenie je potrebné zachovať pri križovaní hrádze podchodnú výšku podľa príslušnej STN pre potreby údržby a vodohospodárskej prevádzky na ochrannej hrádzi našimi pracovníkmi.
5. V navrhovanej trase vedenia vytýčiť existujúce siete správcami inžinierskych sietí.
6. Akékoľvek iné zásahy do telesa ochrannej hrádze a jej ochranného pásma, ku ktorým by došlo v rámci výstavby, uviesť do pôvodného stavu. prípadné škody, vzniknuté na nami spravovanom majetku vykonávateľ predmetných prác neodkladne ohlásí našej organizácii a vykoná na vlastné náklady.
7. Vzhľadom na údržbu a kosbu svahov upozorňujeme, že tu nesmú byť ponechané kamene alebo iné predmety brániace správcovi vodného toku bezpečnému výkonu správy na vodnom toku (§48 a §49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).
8. Trvalý zásah do pozemkov v správe SVP, š.p. zmluvne doriešiť na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, 033/7764 405) do doby kolaudácie danej stavby a to uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena.
9. Zahájenie ako aj ukončenie práv v dotyku s našim majetkom vopred oznámiť úsekovej techničke (Ing. Sudorovej, 0903 400 729) a jej pokyny rešpektovať.
10. Na kolaudáciu stavby žiadame byť prizvaní (SVP, š.p., ), kde nám bude odovzdaný projekt skutočného vyhotovenia stavby, resp. porealizačné zameranie stavby v súradnicovom systéme aj v digitálnej forme (vo formáte DWG, DGN).

Tento súhlas je záväzným stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 140b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Služ pre stavebný úrad ako podklad k stavebnému konaniu a zaniká, ak sa takéto konanie nezačne do jedného roka od vydania súhlasu.

5. Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo OU-GA-OSZP-2018/007586 zo dňa 11.06.2018:

Vyjadrenie k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Parcely dotknutého územia sa nachádzajú v katastrálnom území Sereď a v katastrálnom území Dolná Streda, v zastavanom území, ako aj mimo zastavaného územia, na ktorom v zmysle § 12 zákona o OPaK platí prvý stupeň územnej ochrany. Parcely nezasahujú do žiadneho územia chráneného z hľadiska ochrany prírody a krajiny.

Z hľadiska OPaK nemáme námietky k umiestneniu a realizácii stavby „ DS \_ OKS\_ Sereď, Cukrovarská NNV, TS, NNK “, na parcelách v k. ú. Sereď a v k. ú. Dolná Streda podľa predloženej projektovej dokumentácie. Upozorňujeme však na dodržiavanie

ustanovení § 47 ods. 3 zákona o OPaK a § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa zákon o OPaK vykonáva.

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 69 písm. d) zákona o OPaK, súhlas na výrub dreviny vydáva príslušná obec.

V zmysle §47 ods. 4 písm. a) zákona o OPaK súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a na súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m<sup>2</sup>, mimo zastavaného územia obce do 20 m<sup>2</sup>.

Pri výkopových prácach nesmie byť poškodzovaná jestvujúca drevinová zeleň. Počas realizácie výkopových prác, tieto budú v priemere korún stromov vykonávané ručne, s maximálnym ohľadom na ich koreňovú sústavu.

Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 140 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov. Nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

6. Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo OU-GA-OSZP-2018/007562 zo dňa 20.06.2018:

Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené podmienky:

1. Pôvodca odpadov z realizácie stavby je povinný prednostne ich využiť pri vlastnej činnosti, recyklovať, zhodnotiť alebo zneškodniť. Odpady, ktoré nebudú využité, je potrebné zhodnotiť alebo zneškodniť spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie a je v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby doklady o spôsobe a množstve všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby ( sprievodné listy NO, vážne lístky, faktúry a pod.) v zariadeniach oprávnených podľa zákona o odpadoch.

Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal, sa nevzťahuje zákon o odpadoch.

Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 140b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

7. Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo OU-GA-OSZP-2018/007957/OO zo dňa 19.06.2018:

Predložená projektová dokumentácia sa nedotýka záujmov správy ochrany ovzdušia vykonávanej tunajším úradom.

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 8 písm. b) zákona č. 286/2009 Z.z. o fluorovaných skleníkových plynch v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 2 a ods. 4 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás upozorňuje, že v prípade obsahu SF<sub>6</sub> v trafostanici je potrebné tieto zariadenia evidovať podľa vyššie citovaného zákona a po kolaudácii oznamovať OÚ Galanta údaje o ňom (každoročne, najneskôr do 31.1. nasledujúceho roku) podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 314/2009, ktorou sa vykonáva zákon o fluorovaných skleníkových plynch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru krízového riadenia číslo OU-GA-OKR-2018/007555 zo dňa 22.06.2018:

Okresný úrad Galanta z hľadiska civilnej ochrany k predloženej dokumentácii vydáva nasledovné záväzné stanovisko:

Po preštudovaní a posúdení uvedenej projektovej dokumentácie Odbor krízového riadenia Okresného úradu Galanta dospel k záveru, že s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na akciu „DS \_ OKS \_ Sereď, Cukrovarská, NNV, TS, NNK“ súhlasí a nemá ďalšie pripomienky alebo požiadavky.

9. Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií číslo OU-GA-OCDPK-2018/007624 zo dňa 29.06.2018:

Predložená dokumentácia rieši umiestnenie a realizáciu stavby „DS \_ OKS \_ Sereď, Cukrovarská, NNV, TS, NNK“. Navrhovaná stavba je v dotyku s miestnymi a účelovými komunikáciami v k.ú. Dolná Streda a Sereď. Cestným správnym orgánom pre miestne a účelové komunikácie obec Dolná Streda a mesto Sereď. K predloženej projektovej dokumentácii stavby nemáme námietky.

10. Vyjadrenie Správy a údržby ciest TTSK Trnava číslo 4236/2018/SÚCTt-3 3867 zo dňa 19.06.2018:

Našich záujmov sa dotýka zásah do telesa cesty II/507, ul. Cukrovarská, ktorá je v našej správe a údržbe. Vedenie kábla v súbehu s predmetnou cestou realizovať v zelenom páse a v chodníku v zmysle predloženej projektovej dokumentácie. Ďalšie navrhované káblové vedenia nie sú v priamom dotyku s cestou II/507. Počas realizácie stavby nesmie byť na ceste II/507 skladovaný žiadny materiál ani zemina z výkopov. Premávka na vyššie uvedenej ceste nesmie byť ohrozená ani obmedzená. Prípadné poškodenie cesty II/507 a jej súčastí žiadame uviesť do pôvodného stavu. Prípadné znečistenie ciest musí byť okamžite odstránené. Začatie a ukončenie prác žiadame nahlásiť Ing. Fodorovi majstrovi strediska Sereď na tel. č. 031/789 22 64, ktorý bude dozerať na dodržanie nami stanovených podmienok, podmienok správnych orgánov. Na každý zásah do telesa cesty je potrebné si vyžiadať povolenie od cestného správneho orgánu t.j. Okresného úradu Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Stanovisko, resp. vyjadrenie a podmienky v ňom sú platné jeden rok odo dňa jeho vyhotovenia, po uplynutí tejto doby strácajú svoju platnosť. Každú zmenu dokumentácie umiestnenia stavby, ku ktorej príde po vydaní stanoviska resp. vyjadrenia je stavebník povinný prerokovať so SÚC TTSK a požiadať o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

11. Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Trnava číslo KPUTT-2018/13243-4/60522/Hor, Sl zo dňa 30.07.2018:

Za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území stavby „DS \_ OKS \_ Sereď, Cukrovarská, NNV, TS, NNK“, bude podľa § 35 ods. 4 pís. b) pamiatkového zákona vykonaný záchranný pamiatkový výskum.

1. KPÚ Trnava podľa § 39 ods. 1 a § 36 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky vykonávania tohto výskumu:

- a) druh výskumu: archeologický
- b) rozsah vykonávania výskumu: výskum bude prebiehať na celej ploche líniovej stavby „DS \_ OKS \_ Sereď, Cukrovarská, NNV, TS, NNK“ v katastrálnom území Sereď mesta Sereď a v katastrálnom území Dolná Streda obce Dolná streda,
- c) spôsob vykonávania výskumu:

Archeologický výskum sa vykoná formou obhliadky zemných prác pozostávajúcej z povrchového zberu, dočistenia a dokumentácie archeologických situácií a záchrany archeologických nálezov počas stavby. V prípade zistenia archeologickej situácie v ryhe sa vykopaná zemina z miesta jej narušenia preskúma aj detektorom kovov.

2. Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník stavebník povinný:

- a) podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,

- b) v zmysle § 39 ods. 3 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej len oprávnená osoba), s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu dohodu, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania archeologického výskumu, určené týmto rozhodnutím,
  - c) o uzatvorení dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ Trnava,
  - d) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum,
  - e) odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, na KPÚ Trnava a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre.
  - f) odovzdať výskumnú dokumentáciu v zmysle § 39 ods. 11 pamiatkového zákona do 90 dní od ukončenia terénnej časti výskumu.
3. Pri vykonávaní archeologického výskumu je oprávnená osoba povinná riadiť sa ustanoveniami pamiatkového zákona.
  4. Oprávnená osoba výskumom získané odborné poznatky spracuje vo výskumnej dokumentácii v zmysle § 7 a 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu.
  5. Hnuteľné archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do ich odovzdania alebo až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy. Odovzdávací protokol bude o. i. obsahovať zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov archeologických nálezov.
  6. K objavu nehnuteľných archeologických nálezov (napr. nálezy architektúr a hrobov) bude prizvaný pracovník KPÚ Trnava.
  7. Správca archeologického nálezov určuje §40 ods. 6 pamiatkového zákona. správca ďalej s archeologickým nálezom naloží v zmysle §40 ods. 7, 8 a 9 pamiatkového zákona.
  8. Štátny stavebný dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu a archeologických nálezísk bude vykonávať pracovník KPÚ Trnava.
  9. Toto rozhodnutie platí pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby. Podmienky tohto rozhodnutia žiadame zapracovať do územného rozhodnutia a stavebného povolenia na danú stavbu.
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava číslo 66904967 zo dňa 25.02.2019 s platnosťou do 25.08.2019:
- Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s., dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie:
- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., požadujú zahrnúť do podmienok určitých stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
  2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
  3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre

ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby) vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Martin Moravčík, [martin.moravcik@telekom.sk](mailto:martin.moravcik@telekom.sk), +421 37 6566312, + 421 0902719875

4. V zmysle §66 ods. 7 zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z., je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, dom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s., na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

- 1) V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so



SEK Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancov Slovak Telekom, a.s., povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, [zlievsky@zyry.sk](mailto:zlievsky@zyry.sk), 0907 877907.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrebia) s rôznou funkčnosťou

2) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m, na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3) V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).

4) Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

13. Vyjadrenie Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., Bratislava číslo TD/NS/0739/2018/Be zo dňa 13.12.2018:

Predmetom stanoviska spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“), je posúdenie predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia – STL plynovod oceľ DN 150, tlak 80 kPa, v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia.

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia umiestnenia technologického objektu, (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného usmernenia alebo realizácie stavby alebo výkonu iných činností.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“).

Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

**Všeobecné podmienky:**

- Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 00 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP – D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, tel. č. + 421 37 242 3705) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až

150.000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby, dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

#### **Upozornenie:**

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska použiť

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať so SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 13.12.2019, ak stavebník túto lehotu zmešká je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

14. Vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., OZ Galanta, Šaľa číslo 51132/2018 zo dňa 25.06.2018

**Popis:** Predložená projektová dokumentácia rieši vybudovanie stavebných objektov – SO 01 NN káblové vedenie, SO 02 NN vzdušné vedenie a prevádzkový súbor – PS 01 Transformačná stanica – technológia.

#### **Vyjadrenie:**

- V záujmovom území potvrdzujeme existenciu inžinierskych sietí v našej správe.
- V priložených situáciách je v záujmovom území informatívne zakreslený verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe ZsVS, a.s.
- Podmienkou pre začatie prác je vytyčenie verejného vodovodu na základe záväznej objednávky tel. č. 031 773 7506, Ing. Michal Nagy.
- Pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany,
  - 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
  - 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm vrátane,
- V pásme ochrany je zakázané:
  - a) vykonávať zemné práce (povoľujeme ručný výkop), umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú – prístup k verejnemu vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,

- b) vysádzať trvalé porasty,
  - c) umiestňovať skládky,
  - d) vykonávať terénne úpravy.
- V pásme ochrany povoľujeme len ručný výkop.
  - Pri zasahovaní do terénu vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe, (poklopy, hydranty a pod.). Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu, prípadne prevádzkovateľa.
  - Upozorňujeme, že v zmysle §3 ods. 3 a 4 zákona č. 442/2002 Z.z. za verejný vodovod a verejnú kanalizáciu sa nepovažujú vodovodné a kanalizačné prípojky, vodomerné a revízne kanalizačné šachty na prípojkách. Tieto sú vo vlastníctve vlastníka pripojenej nehnuteľnosti, preto o určenie ich polohy treba požiadať vlastníkov dotknutých nehnuteľností.
  - Pre uloženie káblov do chráničky nepoužívať na chráničky HDPE rúry s modrými prúžkami.
  - Geodetické zameranie siete predložiť na CD – nosiči , vo formáte DGN, v súradnicovom systéme S-JTSK v tretej triede presnosti vo výškovom systéme balt(Bpv), na ZsVS a.s., OZ Galanta, Pazmánya 4, na kontrolu dodržania vzdialeností od našich vedení.
  - Vydanie kolaudačného rozhodnutia podmieňujeme potvrdením ZsVS, a.s., o dodržaní vzdialeností v zmysle STN 73 6005“ Priestorová úprava vedení technického vybavenia“, a neporušení verejného vodovodu počas výstavby.
15. Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava číslo CD 83109/2018 zo dňa 21. novembra 2018:
- S predloženou projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie súhlasíme po dodržaní podmienok:
- žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov,
  - v prípade, že pri výstavbe dôjde k práci v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať popučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,
  - za detailné technické riešenie v zmysle plánovaných predpisov a STN zodpovedá projektant,
  - pri osadzovaní stavby dodržať ochranné pásma ostatných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v záujmovom území,
  - križovatky a súběhy vedení žiadame riešiť v súlade s ustanoveniami STN 73 6005,
  - pri stavebných prácach žiadame dodržať bezpečnostné predpisy pre prácu v blízkosti elektrického vedenia,
  - žiadame vytyčiť všetky podzemné vedenia v správe Západoslovenskej Distribučnej a.s.,
  - v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike §45.
- Naše vyjadrenie je platné 1 rok od dňa vydania stanoviska , t.j. do 15. októbra 2019.
16. Vyjadrenie Eustream , a.s., Votrubova 11/A, Bratislava číslo GIS a ITIS 210/2018 zo dňa 05.06.2018:

DS\_OKS\_Sered', Cukrovarská, NNV, TS, NNK podľa zákresu žiadateľa nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a.s. Vyjadrenie platí len pre inžinierske siete eustream, a.s., má platnosť 1 rok odo dňa vydania.

17. Vyjadrenie Transpetrolu, a.s., Bratislava, číslo 2406/18-Bu/La zo dňa 21.6.2018:  
Predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodných potrubí. Z našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky.
18. Vyjadrenie Orange Slovensko, a.s., Bratislava číslo BA- 0566/2019 zo dňa 26.2.2019 s platnosťou do 30.10.2019:

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.,

Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

#### **Upozorňujeme, že:**

1. vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko, a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.
2. rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia.

**Ďalej**, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy si privedie objednať farbou, alebo kolíkmi).
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia  $\pm 30$  cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hľbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržania zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou,
- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel, č. 033/7732032, mobil: 0907 721 378,

- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
  - pred záhnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.
19. Vyjadrenie Ministerstva obrany SR, Agentúry správy majetku Bratislava číslo ASM – 50 – 1370/2018 zo dňa 5.6.2018:
- S realizáciou akcie podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie uvedených podmienok. Investor (projektant) je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad. Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované. Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.). Vyjadrenie platí dva roky a to pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné a vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.
20. Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. - OZ Piešťany CS SVP OZ PN 7368/2018/2 CZ 31269/210/2018 zo dňa 27.09.2018:
- Z pohľadu správcu vodných tokov a správcu pozemkov, dotknutých výstavbou s vydaním rozhodnutia o umiestnení danej stavby a stavebným povolením podľa predloženej PD súhlasíme za dodržania nasledovného:
- V súlade s STN 75 2102 Úpravy riek a potokov je stanovené ochranné pásmo hrádze do 10 m od vzdušnej päty hrádze a min. 6 m od päty z návodnej strany hrádze.
  - S trasovaním NN kábla súhlasíme. NN kábel od areálu spol. STAVBYT Sereď viesť vo výkope smerom k hrádzi, výkop smerom ku korune hrádze viesť kopírovaním terénu a následné križovanie hrádze riešiť výkopom, s uložením kábla do vodotesnej chráničky v hĺbke 0,7 m pod niveletou koruny hrádze, ktorá bude kopírovať teleso hrádze. Uloženie obidvoch káblov (NN kábel a optokábel ENERGOTEL-u) v samostatných chráničkách, z návodnej strany koruny hrádze, bude 0,5 m od cyklotrasy vo výkope. Upozorňujeme, že následný zásyp výkopu je nutné vykonať na pôvodnú objemovú hmotu zeminy.
  - Pokládku optokábla spol. ENERGOTEL, a.s., požadujeme realizovať súčasne s pokládkou NN kábla pri jednom výkope, aby nedošlo k opätovnému zásahu do telesa ochrannej hrádze.
  - Pri prechode z podzemného na vzdušné vedenie je potrebné zachovať pri križovaní hrádze podchodnú výšku podľa príslušnej STN pre potreby údržby a vodohospodárskej prevádzky na ochrannej hrádzi našimi pracovníkmi.
  - V navrhovanej trase vedenia vytýčiť existujúce siete správcami inžinierskych sietí.
  - Akékoľvek iné zásahy do telesa ochrannej hrádze a jej ochranného pásma, ku ktorým by došlo v rámci výstavby, uviesť do pôvodného stavu. Prípadné škody, vzniknuté na nami spravovanom majetku, vykonávateľ predmetných prác neodkladne ohlásí našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.
  - Vzhľadom na údržbu a kosbu svahov upozorňujeme, že tu nesmú byť ponechané kamene alebo iné predmety brániace správcovi vodného toku bezpečnému výkonu správy na vodnom toku (§48 a §49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
  - Trvalý zásah do pozemkov v správe SVP, š.p. zmluvne doriešiť na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, 033/7764 405) do doby kolaudácie danej stavby, a to uzatvorením zmluvy o zriadení vec. bremena.
  - Zahájenie ako aj ukončenie prác v dotyku s našim majetkom vopred oznámiť

- techničke ( Ing. Sudorová, 0903 400 729) a jej pokyny rešpektovať.
- Na kolaudáciu stavby žiadame byť prizvaný, kde nám bude odovzdaný projekt skutočného vyhotovenia stavby resp. porealizačné zameranie stavby v súradnicovom systéme aj v digitálnej forme (vo formáte DWG, DGN).
  - Ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené účinkami vôd, splavením a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach (§49 ods. 5 vodného zákona). Zriadenie stavby si vyžaduje súhlas Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
21. Stanovisko k stavebnému povoleniu líniovej stavby „DS-OKS-Sereď, Cukrovarská, NNV, TS, NNK“ číslo CS SVP OZ PN821/2019/05 zo dňa 26.02.2019:  
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu Šaľa žiada do stavebného povolenia zapracovať našu podmienku z listu č. CS SVP OZ PN 7368/2018 zo dňa 27.9.2018, a to: „ Pokládku optokábla spol. ENERGOTEL, a.s., požadujeme realizovať súčasne s pokládkou NN kábla pri jednom výkope, aby nedošlo k opätovnému zásahu do telesa ochrannej hrádze “. V opačnom prípade nebude naša organizácia súhlasiť s vydaným stavebným povolením.  
Upozorňujeme Vás, že v telese funkčnej pravostrannej ochrannej hrádzi sa nachádza kábel našej organizácie.
22. Stanovisko Obce Dolná Streda zo dňa 12.06.2018:  
Obec Dolná Streda, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie nemá námietky a súhlasí s realizáciou podľa predloženej PD na základe žiadosti podanej dňa 06.06.2018 pod č. 477/2018:
- Pri realizácii stavby žiadame pri križovaní miestnej komunikácie uprednostnenie realizácie formou pretláčky pred rozkopaním MK (chodníky, vjazdy, cesty). V každom prípade žiadame zosúladiť práce s podmienkami stanovenými v povolení na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, ktoré je potrebné vybaviť v dostatočnom časovom predstihu a k žiadosti o rozkopávkové povolenie je potrebné doložiť harmonogramom realizácie stavby. Pri realizácii rozkopávky žiadame označiť rozkopávku tabuľou vo formáte A reklamy, na ktorej musia byť uvedené údaje : realizačná firma, termín realizácie a taktiež žiadosť o strpenie prác.
  - Po vykonaní rekonštrukčných prác žiadame opravu rozkopanej časti MK realizovať na celú šírku profilu chodníka, na polovicu šírky profilu vozovky. V prípade rozkopávky prícestnej zelene zabezpečiť opätovnú úpravu terénu výsadbou zelene.
  - Vykopaná suť a zemina počas prác nebude brániť plynulosti cestnej premávky a pohybu chodcov. Výkopové ryhy budú v prípade potreby prekryté provizórnym premostením a budú zabezpečené po celej dĺžke výkopu.
  - V prípade vydania povolenia na užívanie verejného priestranstva umiestnením stavebného materiálu – štrk, piesok, uloženie výkopovej zeminy atď. je potrebné vybaviť na obecnom úrade, kde budú stanovené podmienky výrubu dane.
  - Realizácia stavby na uliciach Galantská /cesta II. triedy/ podlieha schváleniu OÚ pre CD a PK Trnava resp. OÚ OCD a PK Galanta.
  - Umiestnenie prenosného dopravného značenia osadenie na MK podlieha súhlasnému stanovisku ODI Galanta, v prípade cesty II. triedy určenie dopravného značenia a zariadenia OÚ pre CD a PK Galanta a MK obec Dolná Streda.
  - V prípade prekrytia inžinierskych sietí požadujeme rešpektovať vyjadrenia ich správcov.
  - Polohu nových káblových vedení žiadame pre obec zaznamenať v digitálnej podobe (formát dwg resp. pdf.).

23. Závazné stanovisko Obce Dolná Streda číslo 477/2018 zo dňa 13.7.2018:  
 Obec Dolná Streda vydáva záväzné stanovisko k územnému a stavebnému povoleniu stavby „DS\_OKS\_Sereď, Cukrovarská,, NNV, TS, NNK“ v k.ú. Dolná Streda, v zmysle územného plánu a dodržania regulatívov v záväznej časti tohto dokumentu. Podmienkou je zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena za odplatu.
24. Závazné stanovisko Mesta Sereď číslo 13534/18581 ÚPaSP 576/2018 zo dňa 27.06.2018:  
 Mesto Sereď súhlasí s realizáciou stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie za nasledovných podmienok:
1. Odpady vznikajúce pri realizácii stavby musia byť zneškodňované v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích Vyhlášok MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov a VZN mesta Sereď č. 7/2017 zo dňa 14.12.2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
  2. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Ak bude počas prípravných prác na stavenisku nevyhnutný výrub stromov resp. porasty kríkov, stavebník je povinný požiadať orgán ochrany prírody a krajiny (mesto Sereď) súhlas na ich odstránenie. Súhlas na výrub vydá mesto Sereď v súlade s § 47 a 48 zákona o ochrane prírody a krajiny formou rozhodnutia, určí bližšie podmienky vykonania výrubu a nariadi primeranú náhradnú výsadbu.
  3. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
  4. Poškodené trávnaté plochy pri realizácii stavebnej činnosti je stavebník povinný uviesť do pôvodného stavu zatrávením.
  5. Mesto Sereď ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nemá námietky a súhlasí s realizáciou stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie za splnenia podmienok:
    - a) v prípade rozkopávky MK žiadame zosúladiť práce s podmienkami stanovenými v povolení na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, ktoré je potrebné vybaviť v dostatočnom časovom predstihu na MsÚ Sereď – ORM.
    - b) pri realizácii stavby žiadame pri križovaní miestnej komunikácie uprednostnenie realizácie formou pretláčky pred rozkopaním telesa MK (napr. chodníky, vjazdy, cesty),
    - c) po vykonaní rekonštrukčných prác žiadame opravu rozkopanej časti MK realizovať na celú šírku profilu vozovky. V prípade rozkopávky prístupnej zelene zabezpečiť opätovnú úpravu terénu výsadbou zelene.
    - d) v prípade prekrytia inžinierskych sietí požadujeme rešpektovať vyjadrenia ich správcov,
    - e) pri realizácii rozkopávky žiadame označiť rozkopávku tabuľou vo formáte A reklamy, na ktorej musia byť uvedené údaje: realizačná firma, termín realizácie a taktiež žiadosť o strpenie prác,
    - f) vykopaná suť a zemina počas prác nebude brániť plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a pohybu chodcov, cyklistov. Výkopové ryhy budú v prípade potreby prekryté provizórnym premostením a budú zabezpečené proti celej dĺžke výkopu.
    - g) realizácia stavby na ul. Cukrovarská (cesta II. triedy 507) podlieha schváleniu OÚ pre CD a PK Trnava resp. OÚ OCD A PK Galanta,



- h) umiestnenie prenosného dopravného značenia osadenie na MK podlieha súhlasnému stanovisku ODI Galanta v prípade cesty II. triedy určenie dopravného značenia a zariadenia OÚ pre CD a PK Galanta a MK mesto Sereď – ORM,
- i) polohu nových káblových vedení žiadame pre mesto zaznamenať v digitálnej podobe (formát dwg resp. pdf).
23. Všetky inštalačné práce musia byť uskutočnené odbornými pracovníkmi v zmysle príslušných STN a musí sa o nich urobiť záznam do stavebného denníka. Potvrdenie o preskúšaní uvedených inštalácií treba predložiť pri kolaudácii stavby.
  24. Pri uskutočňovaní murovaných konštrukcií treba postupovať podľa STN 73 2310.
  25. Odpad vznikajúci počas stavebných prác zneškodniť na povolenej skládke ( Komplex, odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady ) a doklad o zneškodnení odpadu predložiť ku kolaudácii.
  26. Nie je prípustný zásah do verejného priestranstva ( uskladnenie stavebného materiálu, rozkopávka verejného priestranstva) bez predchádzajúceho písomného súhlasu obce.
  27. Stavebník pred začatím zemných prác požiada správcov inžinierskych sietí o vytýčenie podzemných vedení. Križovania a súbegy vedení riešiť v súlade s STN 73 6005. V ochrannom pásme inžinierskych sietí je povolený len ručný výkop.
  28. Stavba bude realizovaná dodávateľsky – Západoslovenská distribučná, a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava (IČO: 36 361 518).
  29. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
  30. Stavebné výrobky použité na stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.
  31. Stavba bude dokončená najneskôr do **3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.**
  32. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby stavebnému úradu.
  33. Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou projektovou dokumentáciou zodpovedá stavebník a stavebný dozor.
  34. Projektant stavby v zmysle § 46 ods. 1 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť.
  35. Stavebník je povinný podľa ust. § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom „STAVBA POVOLENÁ“
  36. Stavebník je povinný v zmysle ust. § 43i ods. 3 stavebného zákona dodržať podmienky pre stavenisko. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní v zmysle § 43i ods. 5 stavebného zákona a všetky doklady týkajúce sa realizácie stavby.
  37. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní predmetnej stavby dbať na to, aby svojou stavebnou činnosťou nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností, hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných mechanizmov.
  38. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
  39. Počas stavebných prác stavebník zabezpečí aby nákladnou dopravou neboli znečistené miestne komunikácie a zabezpečí ich čistenie.
  40. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu v zmysle ust. § 98 - § 104 stavebného zákona.

Stavba **nesmie byť** začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie **stratí platnosť**, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, podľa § 76 odst. 1 stavebného zákona.

Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :**

Dňa 26.02.2019 účastník stavebného konania Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu Šaľa vo svojom stanovisku číslo CS SVP OZ PN 821/2019/05 vzniesla podmienku s odkazom na list číslo CS SVP OZ PN 7368/2018/2 CZ 31269/210/2018 zo dňa 27.09.2018 v nasledovnom znení:

„ Pokládku optokábla spol. ENERGOTEL, a.s., požadujeme realizovať súčasne s pokládkou NN kábla pri jednom výkope, aby nedošlo k opätovnému zásahu do telesa ochrannej hrádze “. V opačnom prípade nebude naša organizácia súhlasiť s vydaným stavebným povolením.

Upozorňujeme Vás, že v telese funkčnej pravostrannej ochrannej hrádzi sa nachádza kábel našej organizácie.

Podmienka sa akceptuje, záväznou podmienku č. 4.

### **Odôvodnenie**

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (IČO: 36 361 518), v zastúpení Enaco, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 3628/49, 949 11 Nitra (IČO: 47 793 091), v zastúpení Ing. Vladimírom Čurgali, podala dňa 12.09.2018 na Obecný úrad v Dolnej Stredě, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ DS\_OKS\_Sereď, Cukrovarská, NNV, TS, NNK “, líniová stavba, katastrálne územie Sereď a katastrálne územie Dolná Streda, na umiestnenie ktorej bolo vydané Obcou Dolná Streda rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom 510/ÚPaSP 666/2018, zo dňa 17.10.2018, ktoré rozhodnutie sa stalo právoplatným dňa 30.11.2018.

Rozhodnutím číslo 806/ÚPaSP 1031/2018 zo dňa 8.10.2018 stavebný úrad konanie prerušil do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.

Oznámením zo dňa 4.2.2019 pod číslom 806/ÚPaSP 1031/2018 začal stavebný úrad stavebné konanie podľa § 61 a § 61 ods. 2 stavebného zákona a upustil od miestneho zisťovania, z dôvodu, že sú mu pomery územia známe a žiadosť poskytla dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Dňa 26.02.2019 účastník stavebného konania Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu Šaľa vo svojom stanovisku číslo CS SVP OZ PN 821/2019/05 vzniesla podmienku s odkazom na list číslo CS SVP OZ PN 7368/2018/2 CZ 31269/210/2018 zo dňa 27.09.2018 v nasledovnom znení:

„ Pokládku optokábla spol. ENERGOTEL, a.s., požadujeme realizovať súčasne s pokládkou NN kábla pri jednom výkope, aby nedošlo k opätovnému zásahu do telesa

ochrannej hrádze “. V opačnom prípade nebude naša organizácia súhlasiť s vydaným stavebným povolením.

Upozorňujeme Vás, že v telese funkčnej pravostrannej ochrannej hrádzi sa nachádza kábel našej organizácie.

Stavebný úrad podmienku účastníka konania akceptoval, záväznou podmienku č. 4.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v § 43d a 43e stavebného zákona a všeobecne technické požiadavky na výstavbu, určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z. Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

K stavebnému povoleniu bola predložená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena: pozemok reg. „E“ parcela číslo 838/100 trvalý trávnatý porast, pozemok parcela číslo 1018/3 – zastavané plochy a nádvorja.

Svoje stanoviská si uplatnili: Obec Dolná Streda, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný rad Galanta – odbor krízového riadenia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta, Krajský pamiatkový úrad Trnava, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Eustream, a.s., Bratislava, Transpetrol, a.s., Bratislava, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Šaľa, SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Galanta, Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Trnava, Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Galanta pozemkový a lesný odbor.

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania sú zahrnuté a skordinované v podmienkach stavebného povolenia.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Marián Šabík, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 0893 \* Z \* 2 -3 (inžinierske stavby).

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Poplatky :

Za vydanie stavebného povolenia bol uhradený správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v hodnote 100,00 € v hotovosti na Obecnom úrade v Dolnej Strede.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. ( správny poriadok ) z dôvodu líniovej stavby a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Dolná Streda, [www.nova.dolnastreda.sk](http://www.nova.dolnastreda.sk), a na úradnej tabuli mesta Sered' a webovej stránke Mesta Sered' ([www.sered.sk](http://www.sered.sk)) (15 deň vyvesenia oznámenia je dňom doručenia oznámenia).

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej sprá-

vy, podaním na Obec Dolná Streda, so sídlom na Obecnom úrade v Dolnej Strede, 925 63 Dolná Streda s. č. 650 a podaním na Mesto Sered', so sídlom na Mestskom úrade v Seredi, Nám republiky 1176/10, 926 01 Sered' ( 15 deň je dňom doručenia rozhodnutia ). Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

**PhDr. Mgr. Ľuboš Š ú r y**  
starosta obce Dolná Streda

**Vyvesené dňa :**  
(pečiatka, podpis)

**Zvesené dňa :**  
(pečiatka, podpis)

Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom stavebného konania podľa § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona

**Príloha pre stavebníka :**

Overená dokumentácia stavby.

**Doručí sa:**

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (IČO: 36 361 518)
2. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (IČO: 36 361 518) v zastúpení Enaco, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 3628/49, 949 11 Nitra (IČO: 47 793 091) zastúpená Ing. Vladimírom Čurgali
3. STAVBYT Sereď, spol. s.r.o., 925 63 Dolná Streda s. č. 221 (IČO: 34 100 369)
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Radničné námestie 8, 96 9 55 Banská Štiavnica (IČO: 36 002 047)
5. DAN – FARM, s.r.o., Hlavná 930 52 Blahová
6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 14 Bratislava
7. Jozef Vaško, Garbiarska 51/56, 926 01 Sereď
8. Mgr. Katarína Bugriová, Doležalova 3417/1, 811 07 Bratislava
9. Zodpovedný projektant: Ing. Marián Šabík, Pod Zlatým brehom 2253/74, 949 01 Nitra, (IČO: 50 301 161)
10. Zhotoviteľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (IČO: 36 361 518)
11. Verejnou vyhláškou sa doručuje neznámym účastníkom stavebného konania podľa § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona.

**Na vedomie :**

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská 2352/62, Galanta /IČO:00610917/
2. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, (OV) Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta /IČO: 00151866/
3. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, (OH) Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta /IČO: 00151866/
4. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, (OPaK) Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta /IČO: 00151866/
5. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, (OO) Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta /IČO: 00151866/
6. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta /IČO: 00151866/
7. Správa a údržba Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 917 26 Trnava
8. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava /IČO: 36361518/
9. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, ul. 29. Augusta, 924 01 Galanta /IČO:00151866/
10. Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta /IČO: 00151866/
11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ, P. Pázmanya 4, 927 01 Šaľa /IČO: 36550949/
12. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava /IČO: 35910739/

13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /IČO: 35763469/
14. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava /IČO: 35697270/
15. Eustream a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava /IČO: 35910712/
16. TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava (IČO: 31341977)
17. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava /IČO: 31755194/
18. Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
19. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, ul. Parková 1607/10, Galanta /IČO: 00151866/
20. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Hlavná 13, 924 52 Galanta /IČO: 00151866/
21. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava /IČO: 35848863/
22. Verejnou vyhláškou sa doručuje neznámym účastníkom stavebného konania podľa § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona.