



SO 02
 Rekonštr. NN vzduš. vedenia
 NN stĺp č.26-NN stĺp č.29
 NFA2X4x95; 93m
 NN stĺp č.24-NN stĺp č.26
 2xNFA2X 4x95; 40,2m
 Vlnisk. do 100mm
 do 15 Ohm

Legenda sietí:

- - - - - STL plyn – informatívne
- - - - - NTL plyn – informatívne
- — — — Telekom – zamerané siete
- — — — Telekom – informatívne

Legenda:

- - - - - navrhované NN káblové vedenie, NAYY-J 4x240; 360m
- - - - - navrhovaný NN kábel – v chráničke HDPE 110
- - - - - jestvujúce NN vzdušné vedenie – rekonštrukcia na NFA2X4x95
- - - - - jestvujúce NN vzdušné vedenie
- - - - - jestvujúce VN vzdušné vedenie

Pred začatím zemných prác je potrebné vytyčiť všetky inžinierske siete!
 Vedľa cyklotrasy - 0,5m smerom k návodnej časti hrádze - pokládka NN kábla+optokábľa
 mikrotunelováním v HDPE, cez hrádzu - klasický výkop, zásyp so zhutnením!
 Chránička v mieste križovania hrádze musí byť vodotesná!

Hlavný inžinier projektu:	Ing. Vladimír Čurgali
Zodpovedný projektant:	Ing. Marián Šabík
Miesto stavby/Kataster:	Sereď, Dolná Streda
Investor/objednávateľ:	Západoslavenská distribučná, a.s.
DS_OKS_Sereď, Cukrovarská, NNV, TS, NNK	
Súbor/Objekt: SO 01. NN káblové vedenie SO 02. NN vzdušné vedenie	
Situácia SO 01, SO 02	
Číslo zákazky:	L13.0954.18.0001
Dátum:	08/2018
Revízia:	01
Mierka:	1:1000
Formát:	A3
Stupeň:	PKSP
Sada č.:	1
Výkres č.:	2

